



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BP5495

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Vertreiber <i>distributor</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung
Modell <i>model</i>	Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00763 vom 23.06.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 15.07.2024 / 21-0287-GNV
date of expiry / file no.

15.07.2021 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: max. +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B30 bzw. DIN 30672-1-B30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt in 3 Schichten (66 % Überlappung) auf Primer aufzubringen