



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BP5495

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BVBA Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Distributor <i>Vertreiber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BVBA Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Protection tape against corrosion
Model <i>Modell</i>	Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 04/061/5180/1 from 15.07.2004 (EBI) laboratory control test: 18/109/5180/01 from 16.05.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000)

Date of Expiry / File No. 15.07.2020 / 19-0261-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

20.05.2019 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027	stress-class: B permanent operating temperature: max. +30 °C designation according to standard: EN 12068-B30 bzw. DIN 30672-B30	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application: cold in 3 layers (66% of overlapping) on primer