



TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Znak graficzny Din DCGW Cert -----

Znak graficzny DCGW Cert -----

Świadectwo badania typu DIN-DVGW

Numer rejestracji: **NG-5180CT0011** -----

Pole zastosowania Produkty zasilania gazem

Właściciel świadectwa Anticor PPH Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Dystrybutor Anticor PPH Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Kategoria produktu materiały smarujące i uszczelniające. Taśma
ochrony antykorozyjnej (5180)

Opis produktu Taśma ochrony antykorozyjnej

Model ANTICORWrap 755-20

Raport z badań Badanie typu: 17/180/5180/1V2 z 17.01.2018
(EBI)

Podstawa badania DIN EN 12068 (01.03.1999)

Termin ważności 17 stycznia 2023 / 18-0060-GNE

Data, wystawił, arkusz, szef organu certyfikującego -----

18 stycznia 2018 Fi A-1/2, [odręczny podpis] -----

DVGW CERT GmbH to organ akredytowany przez DAkKS według DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 w celu certyfikacji produktów dla przemysłu
dostarczającego energię i wodę. -----

Znak graficzny DAkKS -----

Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05 -----



DVGW CERT GmbH -----
Zertifizierungsstelle -----
Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn -----
Tel. +49 228 91 88 - 888 -----
Fax +49 228 91 88-993 -----
www.dvgw-cert.com -----
info@dvgw-cert.com -----

A-2/2 -----
NG-5180CT0011 -----

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICORWrap 755-20	Klasa obciążenia: B Stała temperatura robocza: do +30 °C Oznaczenie według normy: powłoka EN 12068-B30	
Wskazówki dotyczące wykorzystania / uwagi Zastosowanie: taśma ochrony antykorozyjnej stosowana na zimno nakładana na wyschnięty podkład dwa razy z 50% zakładką (4 warstwy)		

Numer repertorium 454/2018
Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożoną mi kopią.
Kraków, dnia 1 października 2018 roku

mgr Krzysztof Zarzycki
tłumacz przysięgły języka angielskiego
Al. Bełiny-Prażmowskiego 54/3, 31-514 Kraków
tel/fax: 12 4172831

K. Zarzycki

