

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Znak graficzny Din DVGW Cert -----

Znak graficzny DVGW Cert -----

Świadectwo badania typu DIN-DVGW

Numer rejestracji: **NG-5180CT0011** -----

Pole zastosowania Produkty zasilania gazem

Właściciel świadectwa ANTICOR Sp. z.o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Dystrybutor ANTICOR Sp. z.o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Kategoria produktu Materiały smarujące i uszczelniające. Taśma ochrony antykorozyjnej (5180)

Opis produktu Taśma ochrony antykorozyjnej

Model ANTICORWrap 755-20

Raporty z badań Badanie typu: 17/180/5180/1V2 z 17.01.2018 (EBI)
Badanie kontroli laboratoryjnej: 21-00196-KP03 z
11.01.2023 (EBI)

Podstawa badania DIN EN 12068 (01.03.1999)

Termin ważności 17 stycznia 2028 / 23-0029-GNV

Data, wystawił, arkuusz, szef organu certyfikującego -----

01 marca 2023 Bd A-1/2, [odręczny podpis] -----

Znak graficzny DAkkS -----

Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05 -----

DVGW CERT GmbH -----

Zertifizierungsstelle -----

Josef-Wirmer-Str. 1-3 -----

53123 Bonn -----



Tel. +49 228 91 88 - 888 -----

Fax +49 228 91 88 - 993 -----

www.dvgw-cert.com -----

info@dvgw-cert.com -----

A-2/2 -----

NG-5180CT0011 -----

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICORWrap 755-20 z ANTICORWrap Primer 727	Klasa obciążenia: B Stała temperatura robocza: do +30 °C Oznaczenie według normy: powłoka EN 12068-B30	

Wskazówki dotyczące wykorzystania / uwagi

Zastosowanie: taśma ochrony antykorozyjnej stosowana na zimno nakładana na wyschnięty podkład dwa razy z 50% zakładką (4 warstwy)

Numer repertorium 116/2023

Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożoną mi kopią.
Kraków, dnia 18 marca 2023 roku

mgr Krzysztof Zarzycki
tłumacz przysięgły języka angielskiego
Al. Bełiny-Prażmowskiego 54/3, 31-514 Kraków
Kom: 601935775

K. Zarzycki

