

CERTYFIKAT BADANIA TYPU DVGW

DG-5180CT0472

Numer rejestracyjny

Zakres zastosowania	Elementy instalacji gazowych
Posiadacz certyfikatu	ANTICOR Sp.z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Dystrybutor	ANTICOR Sp.z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Rodzaj produktu	Środki smarujące/ uszczelniające/ eksploatacyjne: taśma antykorozyjna (5180)
Oznaczenie produktu	Taśma antykorozyjna
Model	ANTICOR Plast 705-50 PP
Sprawozdania z badań	Badanie typu: 18/010/5180/1 z dnia 12.06.2018r. (EBI)
Badania przeprowadzono w oparciu o	DIN EN 12068 (01.03.1999)
Termin ważności dokumentu	12.06.2023 / 18-0706-GNE

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICOR Plast 705-50 PP	Klasa obciążenia: A Stała temperatura robocza: maks. +30 °C Nazwa normy: Opakowanie zewnętrzne EN 12068-A 30	

Informacje o stosowaniu / uwagi

Przetwarzanie: taśma antykorozyjna przetwarzana na zimno, zwój z zakładką 67% (3 warstwy)

11.12.2018 Rie A-1/2 z up. /-/ *podpis nieczytelny*

Data, wystawiający, arkusz, kierownik jednostki certyfikującej

DVG CERT GmbH jest jednostką certyfikującą produkty branż instalacji energetycznych i wodociągowych akredytowaną zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065:2013 przez jednostkę akredytującą DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Ja, Marcin Łysek, Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1434/06, potwierdzam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi w formie skanu dokumentem w j. niemieckim.

Chorzów, 28.05.2020, nr repertorium 597/2020

