

[Logo DVGW w lewym górnym rogu]

DVGW CERT
Certyfikat badania typu DVGW**DG-5180DM0483**
Numer rejestracji

Zakres zastosowania	produkty związane z zaopatrzeniem w gaz
Właściciel certyfikatu	ANTICOR Sp. z o.o. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Dystrybutor	ANTICOR Sp. z o.o. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Kategoria produktu	Materiały smarne i uszczelniające: Taśma przeciwkorozyjna (5180)
Opis produktu	Taśma petrolatum
Model	ANTICOR Plast 701-40/ 732-08 / 745
Sprawozdanie z badań	badanie typu: 21-00346 z dnia 17.08.2021 (EBI)
Podstawa badania	DIN EN 12068 (01.03.1999)
Data ważności/nr sygn.	17.08.2026 / 21-0608-GNE

14.10.2021 Ko A-1 /2 (-) [nieczytelny podpis]

Data, podmiot wydający, arkusz, dyrektor jednostki certyfikującej

[Logo Dakks – Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05]

DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle, Josef-Wirmer-Str. 1 - 3 53123 Bonn, Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993, www.dvgw-cert.com, info@dvgw-cert.com

A-2/2

DG-5180DM0483

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICOR Plast	Klasa obciążenia: A	
701-40/ 732-08 /745	Temperatura pracy ciągłej: ...+30°C Oznaczenie zgodne z normą: Powłoki DIN EN 12068-A30	


Wskazówki dotyczące zastosowania / Uwagi

Zastosowanie: taśma przeciwkorozyjna nakładana na zimno; warstwa wewnętrzna ANTICOR Plast 701-40 owinięta dwukrotnie z zakładką 50% (4 warstwy) i warstwa zewnętrzna ANTICOR Plast 732-08 owinięta raz z zakładką 50% (2 warstwy), opcjonalnie z ANTICOR Plast 745 (do wypełniania nierówności powierzchni)

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Katowice, 9 listopada 2021

Nr rep. 717/21



Małgorzata Borowska