

[Logo DVGW w lewym górnym rogu]

**DVGW CERT**  
**Certyfikat badania typu DVGW****DG-5180CU0113**  
Numer rejestracji

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres zastosowania</b>    | produkty związane z zaopatrzeniem w gaz                          |
| <b>Właściciel certyfikatu</b> | ANTICOR Sp. z o.o.<br>Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka             |
| <b>Dystrybutor</b>            | ANTICOR Sp. z o.o.<br>Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka             |
| <b>Kategoria produktu</b>     | Materiały smarne i uszczelniające: Taśma przeciwkorozyjna (5180) |
| <b>Opis produktu</b>          | Taśma petrolatum   |
| <b>Model</b>                  | ANTICOR Plast 701-40/732-08                                      |
| <b>Sprawozdanie z badań</b>   | badanie typu: 18/150/5180/1 z dnia 22.03.2019 r. (EBI)           |
| <b>Podstawa badania</b>       | DIN EN 12068(01.03.1999)   |
| <b>Data ważności/nr sygn.</b> | 22.03.2024 / 19-0206-GNE   |

30.04.2019 Rie A-1 /2 (-) [nieczytelny podpis]

Data, podmiot wydający, arkuusz, dyrektor jednostki certyfikującej

DVGW CERT GmbH jest jednostką akredytowaną przez DAkkS zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065:2013 w zakresie certyfikacji produktów dla przemysłu energetycznego i zaopatrzenia w wodę.

[Logo Dakks – Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05]

DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle, Josef-Wirmer-Str. 1 - 3 53123 Bonn, Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993, www.dvgw-cert.com, info@dvgw-cert.com

A-2/2

**DG-5180CU0113**

| Typ           | Dane techniczne   | Uwagi |
|---------------|---|-------|
| ANTICOR Plast | Klasa obciążenia: A   |       |
| 701-40/732-08 | Temperatura pracy ciągłej: ... + 30 °C<br>Oznaczenie zgodne z normą: Powłoki DIN EN 12068-A30 |       |


**Wskazówki dotyczące zastosowania / Uwagi**

Zastosowanie: taśma antykorozyjna nakładana na zimno; warstwa wewnętrzna ANTICOR Plast 701-40 owinięta dwukrotnie z zakładką 50% (4 warstwy) i warstwa zewnętrzna ANTICOR Plast 732-08 owinięta raz z zakładką 50% (2 warstwy)

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Oświęcim, 26 maja 2020

Nr rep. 227/20



Małgorzata Borowska