



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-5180DL0528

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Vertreiber <i>distributor</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung bestehend aus Voranstrich und Kunststoffband
Modell <i>model</i>	ANTICORWrap 740-32 mit ANTICORWrap Primer 720
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00538-B1 vom 18.11.2020 (EBI) Baumusterprüfung: 20-00538-B2 vom 18.11.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ 18.11.2025 / 20-0778-GNE
date of expiry / file no.

30.04.2021 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
ANTICORWrap 740-32 3 Lagen mit ANTICORWrap Primer 720	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: ...+50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-B 50 bzw. DIN 30672-1-B 50	3-lagig
ANTICORWrap 740-32 4 Lagen mit ANTICORWrap Primer 720	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+50 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 50 bzw. DIN 30672-1-C 50	4-lagig

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzband in 3 bzw. 4 Lagen auf Voranstrich ANTICORWrap Primer 720 aufzubringen

Verträglichkeit: Polyethylen (PE)- und Epoxid (EP)-Werksumhüllung



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-5180DL0528

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Distributor <i>Vertreiber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Protection tape against corrosion
Model <i>Modell</i>	ANTICORWrap 740-32 mit ANTICORWrap Primer 720
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20-00538-B1 from 18.11.2020 (EBI) type testing: 20-00538-B2 from 18.11.2020 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)



Date of Expiry / File No. 18.11.2025 / 20-0778-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

30.04.2021 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
ANTICORWrap 740-32 3 Lagen mit ANTICORWrap Primer 720	stress-class: B permanent operating temperature: ...+50 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-B 50 resp. DIN 30672-1-B 50	with 3 layers
ANTICORWrap 740-32 4 Lagen mit ANTICORWrap Primer 720	stress-class: C permanent operating temperature: ...+50 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C 50 resp. DIN 30672-1-C 50	with 4 layers

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

handling: cold handle protection tape against corrosion with 3 resp. 4 layers on primer ANTICORWrap Primer 720
compatibility: with factory coatings made of polyethylene (PE) and epoxy (EP)