

[Logo DVGW w lewym górnym rogu]

# DVGW CERT

## Świadectwo badania typu DVGW

**DG-5180DM0410**  
Numer rejestracji

<b>Zakres zastosowania</b>	produkty związane z zaopatrzeniem w gaz
<b>Właściciel świadectwa</b>	ANTICOR Sp. z o.o. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Dystrybutor</b>	ANTICOR Sp. z o.o. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Kategoria produktu</b>	Materiały smarne i uszczelniające: Taśma ochrony przeciwkorozyjnej (5180)
<b>Opis produktu</b>	Powłoka przeciwkorozyjna z podkładem gruntującym i taśmą z tworzywa sztucznego
<b>Model</b>	Taśma ANTICORWrap 762-60 z primerem ANTICORWrap Primer 729
<b>Sprawozdanie z badań</b>	badanie typu: 20-00105 z dnia 18.08.2021 (EBI)
<b>Podstawa badania</b>	DIN EN 12068 (01.03.1999)
<b>Termin ważności/nr sygn.</b>	18.08.2026 / 21-0506-GNE

08.09.2021 Ko A-1/2 (-) [nieczytelny podpis]

Data, podmiot wydający, arkusz, dyrektor jednostki certyfikującej

[Logo Dakks – Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-05]

DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle, Josef-Wirmer-Str. 1 - 3 53123 Bonn, Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993, www.dvgw-cert.com, info@dvgw-cert.com

A-2/2

DG-5180DM0410

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICORWrap 762-60	Klasa obciążenia: B 30  Oznaczenie zgodne z normą: Powłoki DIN EN 12068 - B30 zakres temperatury otoczenia: maks. 30°C	

**Wskazówki dotyczące zastosowania / Uwagi**

Zastosowanie: taśma ochrony przeciwkorozyjnej typu monotape, nakładana na zimno z podkładem gruntującym ANTICOR Primer 729

Nakładana w 2 warstwach, z zakładką 50%

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Katowice, 12 października 2021

Nr rep. 655/21



*Małgorzata Borowska*