



**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH**
nr: 004/KDWU/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjna powłoka B30**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **powłoka EN 12068-B 30:2002**
podkład gruntujący Primer 729, taśma AnticorWrap 762-60 zakładka 50%, BUTYLMASTIK 710
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych przed korozją**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ANTICOR Sp. z o.o., ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Norma PN-EN 12068:2002**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
DVGW CERT GmbH, Akredytacja nr: D-ZE-16028-01-05 DG-5180DM0409
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na uderzenie w 23°C	≥8 J	
Wytrzymałość na wgniatanie w 30°C	pozytywna	
Rezystancja Rs100	≥10 ⁶ Ωm ²	
Wytrzymałość na katodowe odspajanie	≤20mm	
Przyczepność do powierzchni rury w 23°C	≥0,4 N/mm	
Wytrzymałość na zsuwanie w 23°C	≥0,05 N/mm ²	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wieliczka 08.09.2021

(miejsce i data wydania)

Kontroler jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Krzysztof POPROCH

(podpis)

ANTICOR Sp. z o.o.

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28

tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26

(1)