



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-5180DM0409

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Distributor <i>Vertreiber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Corrosion protection coating consisting of primer and plastic tape
Model <i>Modell</i>	ANTICORWrap 762-60 mit ANTICORWrap Primer 729
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20-01203 from 18.08.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 18.08.2026 / 21-0506-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

08.09.2021 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ANTICORWrap 762-60	stress-class: C 30 designation according to standard: Coating DIN EN 12068 - C 30 ambient temperature range: max. +30 °C	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Cold applied single tape with primer ANITICOR Primer 729
Installation with 4 layers, 75% overlap



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5180DM0409

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Vertreiber <i>distributor</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung bestehend aus Voranstrich und Kunststoffband
Modell <i>model</i>	ANTICORWrap 762-60 mit ANTICORWrap Primer 729
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-01203 vom 18.08.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 18.08.2026 / 21-0506-GNE
date of expiry / file no.

08.09.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ANTICORWrap 762-60	Belastungsklasse: C 30 Normbezeichnung: Coating DIN EN 12068 - C 30 Umgebungstemperaturbereich: max. +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Kalt zu verarbeitendes Einbandsystem mit Primer ANITICOR Primer 729
Montage mit 4 Wicklungen, 75% Überlappung