



**CERT**

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NG-5180BT0659**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
<b>Product description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable wraparound sleeve
<b>Model</b> <i>Modell</i>	ANTICORRay WSS60
<b>Test reports</b> <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-0474--KP03 from 21.04.2023 (EBI) Type testing: 23-00328-AB02 from 11.04.2024 (EBI)
<b>Test basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Date of Expiry / File No.** 02.05.2028 / 23-0282-GNV  
*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

25.04.2024 Bd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

*i.A. D. T. C.*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
ANTICORRay WSS60	Stress class: C Permanent operating temperature: max. +60 °C Designation according to standard: Coating EN 12068-C HT 60	
<b>Hints of Utilization / Remarks</b> <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>		
Application: warm applied corrosion protection coating on primer		

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5180BT0659**Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzmanschette
<b>Modell</b> <i>model</i>	ANTICORRay WSS60
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-0474--KP03 vom 21.04.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 23-00328-AB02 vom 11.04.2024 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Ablaufdatum / AZ**                      02.05.2028 / 23-0282-GNV  
*date of expiry / file no.*

25.04.2024 Bd A-1/2 *i.A.D.T.C.*  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
ANTICORRay WSS60	Belastungskategorie: C Dauerbetriebstemperatur: max. +60 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C HT 60	
<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>		
Verarbeitung: warm zu verarbeitende Korrosionsschutzmanschette auf Voranstrich aufzubringen		